

**Справка об отключениях 09.10.2017г.
На 08.30ч**

Адрес	Организация	Отключения	Заявленное время	Факт. время	Ответственный	Примечания
ЭУ 1 000 «Адара»						
Свободы,157	уч-к	Отопление на дом,сварка в подвале	С 09.00 до устранения		ЭУ 1 000 «Адара»	
ЭУ 2 000 «Альнитак»						
Свободы 76,78 Пушкина 69,69а,71а Тимирязева 27	Эл.Сети	Эл.энергия на дом – рем.работы на ТП 1044	с 9.00-14.00ч		Эл.Сети	
Тимирязева,28	АС	Отопление на дом-требуется сварка.	с 13.00 08.10.17г		АС	
ЭУ 3 000 « Арктур»						
Тимирязева 36 Елькина 59	УТСК	Т/снабжение на дом – замена запорной арматуры в т/камере	с 9.00-16.00ч		УТСК	
Воровского 17в	АС	ХГВС – по стояку кв. 21, не смогли прочистить засор	с 21.30ч 06.10.17		АС	
Воровского,13б	АС	ГВС по стояку кв.43- сгнила резьба на вводном вентиле.	с 15.00 08.10.17г.		АС	
ЭУ 4 000 «Алиот»						
Доватора 8	Э/отдел	Эл.энергия на дом – переключение МТС	с 14.00-16.00ч		Э/отдел	
Овчинникова,5	уч-к	Отопление на дом, сварка в подвале	С 09.00 до устранения		ЭУ 4 000 «Алиот»	
Овчинникова,15	уч-к	Отопление на дом, сварка в подвале	С11.00 до устранения		ЭУ 4 000 «Алиот»	
ЭУ 5 000 «Альфард»						
Корабельная 6	АС	ГВС – на дом, в 5бкв. течь по сборке на п/сушителе(хром)	с 22.50ч 06.10.17г.		АС	
Заслонова,10	АС	Отопление по стояку кв.3-требуется замена радиатора.	с 02.30 08.10.2017г.		АС	