

**Справка об отключениях 18.10.2017г.  
На 08.30ч**

<b>Адрес</b>	<b>Организация</b>	<b>Отключения</b>	<b>Заявленное время</b>	<b>Факт. время</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Примечания</b>
<b>ЭУ 1 000 «Адара»</b>						
<b>ЭУ 2 000 «Альнитак»</b>						
Пушкина,70, 70а	ЧКТС	Отключение т/камеры №4 (по заявке «Альнитак»)	С 10.00-16.00		ЧКТС	
Орджоникидзе,34	уч-к	Отопление на дом, рем. работы в подвале	С 9.00 до устранения		<b>ЭУ 2 000 «Альнитак»</b>	
<b>ЭУ 3 000 « Арктур»</b>						
Воровского, 21	<b>АС</b>	ГВС – на ½ дома, в кв. 198 сорвало вводной вентиль на ст. ГВС Циркуляционный насос отключен.	с 7.00ч 18.10.17г		АС	
Курчатова,8А	уч-к	ГВС на дом,сварка в подвале	С9.00 до 12.00		<b>ЭУ 3 000 « Арктур»</b>	
<b>ЭУ 4 000 « Алиот»</b>						
Овчинникова, 15	Энер.отд	Эл. энерг – на дом, установка в эл. щитовой ОПУ	С 17.00до 20.30		Энер.отд	
Овчинникова, 6	АС	ХГВС – по стояку кв. 139, требуется замена вводного вентиля на стояке ХВС в кв. 139.	С 4.00 ч 18.10.17 г		АС	
Овчинникова,5	уч-к	ХГВС на дом,рем. Работы в подвале	С 9.00 до устранения		<b>ЭУ 4 000 « Алиот»</b>	
Овчинникова,7	уч-к	ХГВС на дом,рем. Работы в подвале	С 9.00 до устранения		<b>ЭУ 4 000 « Алиот»</b>	